

PROSPETTO RIEPILOGATIVO INTERVENTI MANUTENTIVI

NUMERO ORDINE	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA	IMPORTO	DITTA
112537	Riparazione pompa impinato acque chiare - Torre C	11/03/2009	€ 883,12	SIRAM
113652	intervento ripristino impianto antincendio UNI 45 E INI 70	28/05/2009	€ 994,00	SIRAM
116811	Intervento di ripristino impianto di sollevamento e pressurizzazione acqua	28/05/2009	€ 2.100,00	SIRAM
116814	sostituzione n. 2 plafoniere presso i servizi igienici	28/05/2009	€ 23,38	SIRAM
116815	sostituzione materiale vario per bagni	28/05/2009	€ 193,32	SIRAM
122509	Intervento di ripristino linee telefoniche causa scarica fulmine con sostituzione di tre schede digitali Ericsson presso centrale telefonica	23/11/2009	€ 6.750,00	SIRAM
117695	Intervento su centrale Cerberus - sostituzione batterie tampone	18/06/2009	€ 4.409,52	SIRAM
120189	Intervento per la sostituzione di parti ammalorate - pacchi di scambio e motori elettrici a servizio delle torri evaporative sede Martini	08/10/2009	€ 6.417,00	SIRAM
123005	Assistenza tecnica in orario extracontrattuale di operaio specializzato causa sostituzione quadro elettrico	23/12/2009	€ 901,62	SIRAM
117608	Sostituzione n. 20 12460lampade a vapore di sodio complete di reattori per lampioni estreni	23/12/2009	€ 1.490,20	SIRAM
118879	Fornitura di n. 25 ventilconvettori non funzionanti presso il Servizio di pubblicità Immobiliare	28/07/2009	€ 11.900,00	SIRAM
129685	Integrazione luci d'emergenza presso il Compendio Ciamarra	26/05/2010	€ 13.378,00	SIRAM
136004	Revisione pompe a servizio dell'impianto di condizionamento	24/12/2010	€ 1.175,00	SIRAM
132952	intervento di disostruzione tratto rete fognaria ingresso Conservatoria	21/10/2010	€ 472,50	SIRAM
130990	fornitura di ventilconvettori non funzionanti presso la Torre C	09/11/2010	€ 11.718,00	SIRAM
136064	Riattivazione dell'automatismo del cancello scorrevole v.le Ciamarra	24/12/2010	€ 1.690,00	SIRAM
131012	Ripazione pompe di spinta presso la centrale frigorifera Conservatoria	21/10/2010	€ 2.720,00	SIRAM

NUMERO ORDINE	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA	IMPORTO	DITTA
132951	Revisione pompa dell'acqua refrigerata Centrale frigorifera Conservatoria	21/10/2010	€ 320,00	SIRAM
135588	Adeguamento porzione impianto anticendio Torri	20/12/2010	€ 47.580,33	SIRAM
144530	Rispristino pompe di sollevamento acque pluviali garage Compenio Ciamarra	20/12/2011	€ 10.280,79	SIRAM
146156	Sostituzione - collaudo e revisione estintori	12/12/2011	€ 5.954,95	SIRAM
146188	Sostituzione n. 2 schede inverter Torre A	22/11/2011	€ 6.581,50	SIRAM
145566	Sostituzione ventilconvettore	20/12/2011	€ 526,26	SIRAM
146273	Fornitura comandi Riello per DC SI	22/11/2011	€ 1.139,96	SIRAM
145461	Sostituzione filtri Uta locale Archivio Rotante	12/12/2011	€ 3.300,00	SIRAM
146187	Sostituzione scheda inverter Torre C	24/11/2011	€ 3.738,41	SIRAM
146203	Istallazione impianto di dosaggio prodotti chimici presso torri evaporative	24/11/2011	€ 3.920,66	SIRAM
145068	Sostituzione scheda inverter pompa acqua refrigerata centrale frigo	22/11/2011	€ 3.473,42	SIRAM
139187	Sostituzione pompe gemellari impianto termico	25/05/2011	€ 3.920,76	SIRAM
140363	Sostituzione corpi illuminati aree comuni esterne Torri A - C	15/04/2011	€ 2.681,35	SIRAM
143221	Intervento di ripristino analizzatore di combustione centrale di riscaldamento	13/09/2011	€ 5.554,50	SIRAM
141983	Intervento per perdita d'acqua tubazione impianto di condizionamento Torre C	14/06/2011	€ 2.366,02	SIRAM
138239	Rispristino impianto di riscaldamento per perdita d'acqua secondo piano Torre B e primo piano Torre A	09/03/2011	€ 2.771,74	SIRAM
142363	Ripristino coibentazione canalizzazioni area condizionata Conservatoria	01/08/2011	€ 7.142,01	SIRAM
148812	Intervento di riparazione perdita d'acqua tubazione piazzale antistante Conservatoria	13/12/2011	€ 8.788,49	SIRAM
139629	Trattamento di disinfestazione aree antistanti le torri di raffreddamento Torre B	25/05/2011	€ 1.500,00	SIRAM
152810	Intervento di trattamento fissativo - rimozione - confezionamento - smaltimento materiale contenente amianto	14/07/2011	€ 3.872,50	SIRAM

NUMERO ORDINE	DESCRIZIONE INTERVENTO	DATA	IMPORTO	DITTA
154640	Ripristino gruppo di continuità a servizio del CED della Conservatoria e Catasto	31/10/2012	€ 9.383,60	SIRAM
152489	Adeguamento equipotenzialità centrali Termiche Ciamarra/Martini	19/10/2012	€ 6.132,75	SIRAM
152580	sostituzione maniglioni antipanico	17/07/2012	€ 5.074,36	SIRAM
150358	Fornitura plafoniere a tenuta stagna - conservatoria	30/01/2012	€ 401,95	SIRAM
152591	Fornitura pompe di sollevamento acque pluviali presso secondo piano interrato Compendio Ciamarra	05/09/2012	€ 5.346,75	SIRAM
150674	Intervento di riparazione perdita d'acqua tubazione posta al 1° piano Torre A	20/04/2012	€ 1.956,46	SIRAM
156475	Fornitura e posa in opera di ventilconvettori per le Torri del Compendio Ciamarra	20/03/2012	€ 20.700,00	SIRAM
		21/06/2012	€ 8.066,17	SIRAM
152350	Sostituzione valvole motorizzate per regolazione temperatura presso Centrale Termica - v.le Ciamarra	17/07/2012	€ 10.607,84	SIRAM
150357	Fornitura e installazione di un monosplit inverter posto a servizio di raffrescamento locale Server UPS Conservatoria	29/02/2012	€ 3.978,72	SIRAM
2013014026	Intervento di ripristino dell'alimentazione cancello e del locale antistante la Conservatoria	28/01/2014	€ 9.381,50	SIRAM
	Rimozione e ripristino controsoffittatura e tinteggiatura sala riunioni Torre B 2 piano	ott-11	€ 9.890,74	REDIVO
	Lavori adeguamento normativo archivio rotante - Conservatoria	lug-12	100.000/00 circa	REDIVO/ SOGEST/AI R FIRE
	Tinteggiatura stanza medico competente torre B 5p	ott-11	€ 1.202,30	LE.MA
	Tinteggiatura stanza torre C st. 17 p.4	lug-11	€ 700,00	LE.MA
	Lavori impianto di rilevazione fumi Torre A / parte Torre B	2007	€ 100.000,00	SIRAM